

ООО УК «СВ»
План подготовки к отопительному периоду 2025 г.-2026 г.

№ п/п	наименование	описание	примечание
		1. Общие сведения по объекту	
1.1	Адрес объекта	г.Опочка ул.Автозаводская д.13	
1.2	Муниципальное обрз.	Опочецкий муницип. округ	
1.3	Назначение объекта	Жилой дом	
1.4	Единая теплоснаб.орг.	МУП «Теплоэнерго»	
1.5	Год постройки	2006	
1.6	Год проведения кап.рем.	2021 г. Проводился кап.ремонт кровли 1 подъезд 2023г. Проводился кап.ремонт инженерных коммуникаций замена трубопровода на водоснабжение и замена запорной арматуры и системы отопления в подвале 1 подъезда	
1.7	Количество подъездов	4	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
		2.Характеристика объекта	
2.1	Количество жилых помещений	56	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	4050	
2.4	Общая площадь жилых помещений	3783	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем	н/д	
		3.Инженерные системы объекта	
3.1	Тепловой ввод	2	
3.2	Тепловой пункт	2	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет	

3.7	Наличие оборудованного узла учета	имеется	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	2	
3.10	Водомерный узел	нет	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	2	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно- вытяжной вентиляции	Приточно-вытяжная вентиляция	
3.17	Лифты,подъемники	нет	
		4.Схема подачи ресурса на объект	
4.1	теплоснабжение	центролизованное	
4.2	водоснабжение	центролизованное	
4.3	водоотведение	нецентролизованное	
4.4	электроснабжение	центролизованное	
4.5	газоснабжение	центролизованное (газ-емкость)	
		5.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
5.1	Начало сезона		
	2022-2023г.г.	сентябрь	
	2023-2024г.г.	сентябрь	
	2024-2025 г.г.	сентябрь	
5.2	Завершение сезона		
	2022-2023г.г.	май	
	2023-2024г.г.	май	
	2024-2025 г.г.	май	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.4	Кол-во теплоэнергии		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	

5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	физический износ (1 подъезд)	Капремонт инженерных коммуникаций замена трубопровода на водоснабжение и замена запорной арматуры и системы отопления в подвале 1 подъезда
	2023-2024г.г.	Нет	
	2024-2025 г.г.	Нет	
5.7	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2023-2024г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2024-2025 г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
5.8	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2023-2024г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	

5.9	Наличие обращений		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025 г.г.	нет	
5.10	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	нет
	2023-2024г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	нет
	2024-2025 г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	нет
		6.Мероприятия организационного характера	
6.1	Проведение совместного осмотра	С01.07.2025 по 01.09.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО(ТСО)	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.3	Подготовка документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.5	Обеспечение проведения обучения , проверки знаний лиц , отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.6	Разработка инструкций	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.7	Организация и проведение проверки узла учета	отсутствует	
6.8.	Составление актов сверки с ЕТО(ТСО)	отсутствует	

6.9	Организация проведения проб горячей воды	отсутствует	
6.10	Установка пломб на ограничительных устройствах во внутренних системах с составлением акта	отсутствует	
6.11	Обеспечение требований пожарной безопасности	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.12	Разработка эксплуатационных режимов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
		7.Мероприятия технического характера	
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.5	Шуфровки, вырезки из трубопровода для определения коррозии	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.6	Замена запорной арматуры	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.7	Замена теплоизоляции	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.8	Обеспечение освещения подвала	есть	
7.9	Проведения обследования дымовых и вентканалов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.10	Проведение осмотров ВДГО и ВКГО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
		8.Подготовка теплового	

		контура здания	
8.1	Ремонт монтажных швов	Нет необходимости	
8.2	Замена входных дверей	Нет необходимости	
8.3	Замена(ремонт) кровли	Нет необходимости	
8.4	Замена оконных блоков на энергоэффективные	Нет необходимости	
8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя	Нет необходимости	
8.6	Замена подвальных окон	Нет необходимости	
8.7.	Ремонт отмостки	Нет необходимости	

Генеральный директор ООО УК «СВ»

Иванова С.М.



15.05.2025 г.

Согласовано:

Представитель собственников по мкд _____

Согласовано:

Директор МУП «Теплоэнерго»



ООО УК «СВ»
План подготовки к отопительному периоду 2025 г.-2026 г.

№ п/п	наименование	описание	примечание
		1. Общие сведения по объекту	
1.1	Адрес объекта	г.Опочка ул.Строителей д.6	
1.2	Муниципальное обрз.	Опочецкий муницип. округ	
1.3	Назначение объекта	Жилой дом	
1.4	Единая теплоснаб.орг.	МУП «Теплоэнерго»	
1.5	Год постройки	1974	
1.6	Год проведения кап.рем.	Не проводился	
1.7	Количество подъездов	2	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
		2.Характеристика объекта	
2.1	Количество жилых помещений	16	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	920	
2.4	Общая площадь жилых помещений	763	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем	н/д	
		3.Инженерные системы объекта	
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	0	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3.7	Наличие оборудованного узла учета	нет	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	нет	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	1	

3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Приточно-вытяжная вентиляция	
3.17	Лифты,подъемники	нет	
		4.Схема подачи ресурса на объект	
4.1	теплоснабжение	центролизованное	
4.2	водоснабжение	центролизованное	
4.3	водоотведение	нецентролизованное	
4.4	электроснабжение	центролизованное	
4.5	газоснабжение	Нецентролизованное (газ-в баллонах)	
		5.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
5.1	Начало сезона		
	2022-2023г.г.	сентябрь	
	2023-2024г.г.	сентябрь	
	2024-2025 г.г.	сентябрь	
5.2	Завершение сезона		
	2022-2023г.г.	май	
	2023-2024г.г.	май	
	2024-2025 г.г.	май	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.4	Кол-во теплоэнергии		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
	2023-2024г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	

	2024-2025 г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
5.7	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2023-2024г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2024-2025 г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
5.8	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2023-2024г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
5.9	Наличие обращений		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025 г.г.	нет	
5.10	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
	2023-2024г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются

	2024-2025 г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
		6.Мероприятия организационного характера	
6.1	Проведение совместного осмотра	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО(ТСО)	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.3	Подготовка документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.5	Обеспечение проведения обучения , проверки знаний лиц , отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.6	Разработка инструкций	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.7	Организация и проведение проверки узла учета	отсутствует	
6.8.	Составление актов сверки с ЕТО(ТСО)	отсутствует	
6.9	Организация проведения проб горячей воды	отсутствует	
6.10	Установка пломб на ограничительных устройствах во внутренних системах с составлением акта	отсутствует	
6.11	Обеспечение требований пожарной безопасности	С 01.07.2025 по 01.09.2025	

6.12	Разработка эксплуатационных режимов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
		7.Мероприятия технического характера	
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.5	Шуфровки, вырезки из трубопровода для определения коррозии	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.6	Замена запорной арматуры	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.7	Замена теплоизоляции	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.8	Обеспечение освещения подвала	есть	
7.9	Проведения обследования дымовых и вентканалов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.10	Проведение осмотров ВДГО и ВКГО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
		8.Подготовка теплового контура здания	
8.1	Ремонт монтажных швов	Нет необходимости	
8.2	Замена входных дверей	Нет необходимости	
8.3	Замена(ремонт) кровли	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.4	Замена оконных блоков на энергоэффективные		По решению ОСС
8.5	Ремонт и	Замена входных дверей	

	восстановление отделки фасада и цоколя		
8.6	Замена подвальных окон	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.7.	Ремонт отмостки	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС

Генеральный директор ООО УК «СВ»

Иванова С.М.

15.05.2025 г.

Согласовано:



Представитель собственников по мкд _____

Согласовано:

Директор МУП «Теплоэнерго» _____



ООО УК «СВ»
План подготовки к отопительному периоду 2025 г.-2026 г.

№ п/п	наименование	описание	примечание
		1. Общие сведения по объекту	
1.1	Адрес объекта	г.Опочка ул.Строителей д.3	
1.2	Муниципальное обрз.	Опочецкий муницип. округ	
1.3	Назначение объекта	Жилой дом	
1.4.	Единая теплоснаб.орг.	МУП «Теплоэнерго»	
1.5	Год постройки	1974	
1.6	Год проведения кап.рем.	Не проводился	
1.7	Количество подъездов	2	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
		2.Характеристика объекта	
2.1	Количество жилых помещений	12	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	700	
2.4	Общая площадь жилых помещений	508	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем	н/д	
		3.Инженерные системы объекта	
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	0	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3.7	Наличие оборудованного узла учета	нет	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	нет	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	1	

3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Приточно-вытяжная вентиляция	
3.17	Лифты,подъемники	нет	
		4.Схема подачи ресурса на объект	
4.1	теплоснабжение	центролизованное	
4.2	водоснабжение	центролизованное	
4.3	водоотведение	нецентролизованное	
4.4	электроснабжение	центролизованное	
4.5	газоснабжение	Нецентролизованное (газ-в баллонах)	
		5.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
5.1	Начало сезона		
	2022-2023г.г.	сентябрь	
	2023-2024г.г.	сентябрь	
	2024-2025 г.г.	сентябрь	
5.2	Завершение сезона		
	2022-2023г.г.	май	
	2023-2024г.г.	май	
	2024-2025 г.г.	май	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.4	Кол-во теплоты		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
	2023-2024г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	

	2024-2025 г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
5.7	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	попутное движение теплоносителя с верхней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2023-2024г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2024-2025 г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
5.8	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2023-2024г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
5.9	Наличие обращений		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025 г.г.	нет	
5.10	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
	2023-2024г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются

	2024-2025 г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
		6.Мероприятия организационного характера	
6.1	Проведение совместного осмотра	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО(ТСО)	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.3	Подготовка документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.5	Обеспечение проведения обучения , проверки знаний лиц , отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.6	Разработка инструкций	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.7	Организация и проведение проверки узла учета	отсутствует	
6.8.	Составление актов сверки с ЕТО(ТСО)	отсутствует	
6.9	Организация проведения проб горячей воды	отсутствует	
6.10	Установка пломб на ограничительных устройствах во внутренних системах с составлением акта	отсутствует	
6.11	Обеспечение требований пожарной безопасности	С 01.07.2025 по 01.09.2025	

6.12	Разработка эксплуатационных режимов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
		7.Мероприятия технического характера	
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.5	Шуфровки, вырезки из трубопровода для определения коррозии	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.6	Замена запорной арматуры	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.7	Замена теплоизоляции	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.8	Обеспечение освещения подвала	есть	
7.9	Проведения обследования дымовых и вентканалов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.10	Проведение осмотров ВДГО и ВКГО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
		8.Подготовка теплового контура здания	
8.1	Ремонт монтажных швов	Нет необходимости	
8.2	Замена входных дверей	Нет необходимости	
8.3	Замена(ремонт) кровли	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.4	Замена оконных блоков на энергоэффективные		По решению ОСС
8.5	Ремонт и	Замена входных дверей	

	восстановление отделки фасада и цоколя		
8.6	Замена подвальных окон	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.7.	Ремонт отмостки	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС

Генеральный директор ООО УК «СВ»

Иванова С.М.

15.05.2025 г.

Согласовано:



Представитель собственников по мкд

Согласовано:

Директор МУП «Теплоэнерго»



ООО УК «СВ»

План подготовки к отопительному периоду 2025 г.-2026 г.

№ п/п	наименование	описание	примечание
		1. Общие сведения по объекту	
1.1	Адрес объекта	г.Опочка ул.Строителей д.23	
1.2	Муниципальное обрз.	Опочецкий муницип. округ	
1.3	Назначение объекта	Жилой дом	
1.4.	Единая теплоснаб.орг.	МУП «Теплоэнерго»	
1.5	Год постройки	1992	
1.6	Год проведения кап.рем.	Не проводился	
1.7	Количество подъездов	4	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
		2.Характеристика объекта	
2.1	Количество жилых помещений	27	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	2000	
2.4	Общая площадь жилых помещений	1868	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем	н/д	
		3.Инженерные системы объекта	
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	1	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3.7	Наличие оборудованного узла учета	имеется	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	нет	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	1	

3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Приточно-вытяжная вентиляция	
3.17	Лифты,подъемники	нет	
		4.Схема подачи ресурса на объект	
4.1	теплоснабжение	центролизованное	
4.2	водоснабжение	центролизованное	
4.3	водоотведение	нецентролизованное	
4.4	электроснабжение	центролизованное	
4.5	газоснабжение	Нецентролизованное (газ-в баллонах)	
		5.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
5.1	Начало сезона		
	2022-2023г.г.	сентябрь	
	2023-2024г.г.	сентябрь	
	2024-2025 г.г.	сентябрь	
5.2	Завершение сезона		
	2022-2023г.г.	май	
	2023-2024г.г.	май	
	2024-2025 г.г.	май	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.4	Кол-во теплоты		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	Ремонт трубопровода набивка сальников установка кранов
	2023-2024г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	Ремонт трубопровода , набивка сальников , установка кранов, замена

			запорной арматуры вход
	2024-2025 г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	Ремонт трубопровода набивка сальников установка кранов
5.7	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2023-2024г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2024-2025 г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
5.8	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2023-2024г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
5.9	Наличие обращений		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025 г.г.	нет	
5.10	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
	2023-2024г.г.	Протечки запорной	имеются

		арматуры и трубопроводов	
	2024-2025 г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
		6.Мероприятия организационного характера	
6.1	Проведение совместного осмотра	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО(ТСО)	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.3	Подготовка документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.5	Обеспечение проведения обучения , проверки знаний лиц , отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.6	Разработка инструкций	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.7	Организация и проведение проверки узла учета	отсутствует	
6.8.	Составление актов сверки с ЕТО(ТСО)	отсутствует	
6.9	Организация проведения проб горячей воды	отсутствует	
6.10	Установка пломб на ограничительных устройствах во внутренних системах с составлением акта	отсутствует	
6.11	Обеспечение требований пожарной	С 01.07.2025 по 01.09.2025	

	безопасности		
6.12	Разработка эксплуатационных режимов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
		7.Мероприятия технического характера	
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.5	Шуфровки, вырезки из трубопровода для определения коррозии	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.6	Замена запорной арматуры	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.7	Замена теплоизоляции	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.8	Обеспечение освещения подвала	есть	
7.9	Проведения обследования дымовых и вентканалов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.10	Проведение осмотров ВДГО и ВКГО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
		8.Подготовка теплового контура здания	
8.1	Ремонт монтажных швов	Нет необходимости	
8.2	Замена входных дверей	Нет необходимости	
8.3	Замена(ремонт) кровли	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.4	Замена оконных блоков на энергоэффективные		По решению ОСС

8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя		
8.6	Замена подвальных окон	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.7.	Ремонт отмостки	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС

Генеральный директор ООО УК «СВ»

Иванова С.М.

15.05.2025 г.

Согласовано:



Представитель собственников по МКД

15.05.2025г

Максимов Л.И. кв. 14

Согласовано:

Директор МУП «Теплоэнерго»



ООО УК «СВ»
План подготовки к отопительному периоду 2025 г.-2026 г.

№ п/п	наименование	описание	примечание
		1. Общие сведения по объекту	
1.1	Адрес объекта	г.Опочка ул.Строителей д.7	
1.2	Муниципальное обрз.	Опочецкий муницип. округ	
1.3	Назначение объекта	Жилой дом	
1.4.	Единая теплоснаб.орг.	МУП «Теплоэнерго»	
1.5	Год постройки	1974	
1.6	Год проведения кап.рем.	Не проводился	
1.7	Количество подъездов	2	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
		2.Характеристика объекта	
2.1	Количество жилых помещений	16	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	920	
2.4	Общая площадь жилых помещений	763	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем	н/д	
		3.Инженерные системы объекта	
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	0	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3.7	Наличие оборудованного узла учета	нет	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	нет	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	1	

3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Приточно-вытяжная вентиляция	
3.17	Лифты,подъемники	нет	
		4.Схема подачи ресурса на объект	
4.1	теплоснабжение	центролизованное	
4.2	водоснабжение	центролизованное	
4.3	водоотведение	нецентролизованное	
4.4	электроснабжение	центролизованное	
4.5	газоснабжение	Нецентролизованное (газ-в баллонах)	
		5.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
5.1	Начало сезона		
	2022-2023г.г.	сентябрь	
	2023-2024г.г.	сентябрь	
	2024-2025 г.г.	сентябрь	
5.2	Завершение сезона		
	2022-2023г.г.	май	
	2023-2024г.г.	май	
	2024-2025 г.г.	май	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.4	Кол-во теплоэнергии		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
	2023-2024г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	

	2024-2025 г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
5.7	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2023-2024г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2024-2025 г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
5.8	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2023-2024г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
5.9	Наличие обращений		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025 г.г.	нет	
5.10	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
	2023-2024г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются

	2024-2025 г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
		6.Мероприятия организационного характера	
6.1	Проведение совместного осмотра	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО(ТСО)	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.3	Подготовка документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.5	Обеспечение проведения обучения , проверки знаний лиц , отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.6	Разработка инструкций	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.7	Организация и проведение проверки узла учета	отсутствует	
6.8.	Составление актов сверки с ЕТО(ТСО)	отсутствует	
6.9	Организация проведения проб горячей воды	отсутствует	
6.10	Установка пломб на ограничительных устройствах во внутренних системах с составлением акта	отсутствует	
6.11	Обеспечение требований пожарной безопасности	С 01.07.2025 по 01.09.2025	

6.12	Разработка эксплуатационных режимов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
		7.Мероприятия технического характера	
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.5	Шуфровки, вырезки из трубопровода для определения коррозии	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.6	Замена запорной арматуры	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.7	Замена теплоизоляции	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.8	Обеспечение освещения подвала	есть	
7.9	Проведения обследования дымовых и вентканалов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.10	Проведение осмотров ВДГО и ВКГО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
		8.Подготовка теплового контура здания	
8.1	Ремонт монтажных швов	Нет необходимости	
8.2	Замена входных дверей	Нет необходимости	
8.3	Замена(ремонт) кровли	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.4	Замена оконных блоков на энергоэффективные		По решению ОСС
8.5	Ремонт и		

ООО УК «СВ»
План подготовки к отопительному периоду 2025 г.-2026 г.

№ п/п	наименование	описание	примечание
		1. Общие сведения по объекту	
1.1	Адрес объекта	г.Опочка ул.Строителей д.9	
1.2	Муниципальное обрз.	Опочецкий муницип. округ	
1.3	Назначение объекта	Жилой дом	
1.4.	Единая теплоснаб.орг.	МУП «Теплоэнерго»	
1.5	Год постройки	1974	
1.6	Год проведения кап.рем.	Не проводился	
1.7	Количество подъездов	2	
1.8	Материал стен	кирпич	
1.9	Наличие подвала	подвал	
1.10	Наличие чердака	чердак	
		2.Характеристика объекта	
2.1	Количество жилых помещений	16	
2.2	Количество нежилых помещений	0	
2.3	Общая площадь объекта	920	
2.4	Общая площадь жилых помещений	763	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	0	
2.6	Отапливаемый объем	н/д	
		3.Инженерные системы объекта	
3.1	Тепловой ввод	1	
3.2	Тепловой пункт	0	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет	
3.7	Наличие оборудованного узла учета	нет	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1	
3.10	Водомерный узел	нет	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	1	

3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	нет	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Приточно-вытяжная вентиляция	
3.17	Лифты,подъемники	нет	
		4.Схема подачи ресурса на объект	
4.1	теплоснабжение	центролизованное	
4.2	водоснабжение	центролизованное	
4.3	водоотведение	нецентролизованное	
4.4	электроснабжение	центролизованное	
4.5	газоснабжение	Нецентролизованное (газ-в баллонах)	
		5.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов	
5.1	Начало сезона		
	2022-2023г.г.	сентябрь	
	2023-2024г.г.	сентябрь	
	2024-2025 г.г.	сентябрь	
5.2	Завершение сезона		
	2022-2023г.г.	май	
	2023-2024г.г.	май	
	2024-2025 г.г.	май	
5.3	Погодные условия		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.4	Кол-во теплоэнергии		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023г.г.	нет данных	
	2023-2024г.г.	нет данных	
	2024-2025 г.г.	нет данных	
5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
	2023-2024г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	

	2024-2025 г.г.	физический износ и невозможность проведения ремонта	
5.7	Схемные условия		
	2022-2023г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2023-2024г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
	2024-2025 г.г.	попутное движение теплоносителя с нижней разводкой ,неизолированные стояки , диаметр трубопровода ½; ¾; ; 7/8; отопительные приборы – радиаторы чугунные; разностороннее подключение отопительных приборов	
5.8	Режимные условия		
	2022-2023г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2023-2024г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
	2024-2025 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров	
5.9	Наличие обращений		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025 г.г.	нет	
5.10	Аварийные ситуации		
	2022-2023г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
	2023-2024г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются

	2024-2025 г.г.	Протечки запорной арматуры и трубопроводов	имеются
		6.Мероприятия организационного характера	
6.1	Проведение совместного осмотра	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.2.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с ЕТО(ТСО)	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.3	Подготовка документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.5	Обеспечение проведения обучения , проверки знаний лиц , отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.6	Разработка инструкций	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
6.7	Организация и проведение проверки узла учета	отсутствует	
6.8.	Составление актов сверки с ЕТО(ТСО)	отсутствует	
6.9	Организация проведения проб горячей воды	отсутствует	
6.10	Установка пломб на ограничительных устройствах во внутренних системах с составлением акта	отсутствует	
6.11	Обеспечение требований пожарной безопасности	С 01.07.2025 по 01.09.2025	

6.12	Разработка эксплуатационных режимов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
		7.Мероприятия технического характера	
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	С 01.07.2025 по 01.09.2025	П.11.1 ПТЭТЭ (Приказ № 115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.5	Шуфровки, вырезки из трубопровода для определения коррозии	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.6	Замена запорной арматуры	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.7	Замена теплоизоляции	С 01.07.2025 по 01.09.2025	По факту проведения ремонтных работ
7.8	Обеспечение освещения подвала	есть	
7.9	Проведения обследования дымовых и вентканалов	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
7.10	Проведение осмотров ВДГО и ВКГО	С 01.07.2025 по 01.09.2025	
		8.Подготовка теплового контура здания	
8.1	Ремонт монтажных швов	Нет необходимости	
8.2	Замена входных дверей	Нет необходимости	
8.3	Замена(ремонт) кровли	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.4	Замена оконных блоков на энергоэффективные		По решению ОСС
8.5	Ремонт и		

	восстановление отделки фасада и цоколя		
8.6	Замена подвальных окон	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС
8.7.	Ремонт отмостки	Необходимость есть ,денег нет	По решению ОСС

Генеральный директор ООО УК «СВ»

Иванова С.М.

15.05.2025 г.

Согласовано:



Представитель собственников по мкд _____

Согласовано:

Директор МУП «Теплоэнерго»

